Allegato DUE/3

PIANO DI ATTUAZIONE

CARENZE RISOLTE TRAMITE ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

ELENCO DELLE CARENZE RISOLTE

ISTITUTO		PLESSO
CPIA 1 BERGAMO VIA F. OZANAM, 27 24126 - BERGAMO (BG)	L1	SEDE di COSTA VOLPINO VIA A. MORO, 2 24062 - COSTA VOLPINO (BG)

Aggiornamento del

09/01/2024

Redatto a cura e negli uffici di :
STUDIO TECNICO LEGALE CORBELLINI
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE
Via XXV Aprile, 12 - 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
Tel. 02-90601324 Fax 02-700527180
E-mail info@agicomstudio.it **www.agicomstudio.it**

Istituto: CPIA 1 BERGAMO
Plesso: SEDE di COSTA VOLPINO
Versione: 09/01/2024

ARCHIVIO RISOLTE

RISCHI da 01 a 09 B = Buone Prassi M = Migliorie N = Non Conformità

PRIORITA' o TIPOLOGIA			DATA RILEVAZIONE	CHI	RILIEVO	ANNOTAZIONI (FOTO)
P	G	R				
N	N	N	26/01/23	E	I PRESIDI ANTINCENDIO NON HANNO RICEVUTO IL CONTROLLO SEMESTALE (ULTIMO CONTROLLO: MAGGIO 2022).	